



DZP.371.30.2020

Warszawa, dn. 31.07.2020 r.

WSZYSCY UCZESTNICY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Wykonanie izolacji i absorberów akustycznych w 5 salach przeznaczonych na pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu UKSW przy ul. Żubrowej 12, 01-978 Warszawa w formule "zaprojektuj i wybuduj"

W związku z otrzymaniem od Wykonawców zapytań dotyczących ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy badanie zrozumiałości mowy jest wymagane, pomimo iż Norma PN-B 02151-4 nie wymaga badania zrozumiałości mowy dla sal w przedszkolach?

Jaki jest wymagany poziom zrozumiałości mowy?

Na jakim etapie procesu budowlanego należy udowodnić wymaganą wartość zrozumiałości mowy?

ODP. Zamawiający nie wymaga badań na zrozumiałość mowy. Wytłumienie hałasu ograniczające czas pogłosu w pomieszczeniach znacznie poprawi zrozumiałość dźwięków mowy.

Pytanie Nr 2.

Zamawiający wymaga udokumentowania pomiarów i prób w dokumentacji powykonawczej.

SIWZ, Rozdział II, Pkt.3.6, str.6

„- protokoły pomiarów i prób niezbędnych w procesie czynności odbiorowych”

Jakiego typu pomiary i próby mają być przeprowadzone?

ODP. Dotyczy badań czasu pogłosu T, czyli efektu uzyskanego po zakończonych pracach.

KANCLERZ
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
dr Maria Hulińska